

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyvistä laista (HE 106/2023)

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme esittää ehdotukseen seuraavat kommentit:

Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista

4 § Paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja koskevien vaatimusten soveltamisala

Pykälän tekstin ja säännöskohtaisten perustelujen mukaan voi syntyä tulkinta, jossa paloilmoittimeen liittyvien vaatimusten velvoittavuudet eivät koskisi hätäkeskukseen liittämättömiä omaehtoisesti toteutettuja järjestelmiä. Paloturvallisuuden kannalta kohteet voivat olla hyvinkin merkittäviä, vaikka ne olisivatkin liitettyjä paikallisiin valvomoihin esim. teollisuudessa ja voimalaitoksissa.

Nykykäytännön mukaan vaatimukset koskevat kaikkia järjestelmiä, jotka on toteutettu paloilmoittimia koskevan ohjeistuksen mukaan. Tähän käytäntöön perustuen esimerkiksi paloilmoittimet ja palovaroitinjärjestelmät ovat selkeämmin tunnistettavissa eri järjestelmiksi.

Ehdotamme lakiin ja sen perusteluihin mainintaa, että kaikki paloilmoittimena toteutetut järjestelmät kuuluisivat samojen vaatimusten piiriin.

6 § Laitteiston perusmäärittelyt ja 7 § Asennustodistus

Pykälien tekstisisältö ja niihin liittyvät perustelut eivät ole yhteneviä paloilmoittimeen liittyvän ohjeistuksen kanssa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin mukaan paloilmoittimen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon voidaan käyttää Sähkötieto ry:n ST-ohjeisto 1 tai CEN ts54-14-ohjeita. Tiettyjen prosessien ja dokumenttien nimien osalta nämä ohjeet poikkeavat toisistaan sekä näiden pykälien tekstisisällöstä.

Yleisimmin ohjeistuksena käytetään Sähkötieto ry:n ST-ohjeisto 1:tä, jonka 2019 versiossa elinkaarikirjamenettely korvasi vanhentuneen toteutuspöytäkirjakäytännön. Elinkaarikirja sisältää paloilmoittimen perusmäärittelyt, toteutuksen, muutokset ja ylläpitovaiheen. Se sisältää myös kohdekohtaiset riskiarvioinnit, tarkastuslaitosten tarkastustodistukset, asennusliikkeen asennustodistukset sekä huoltoraportit ja muut paloilmoittimeen liittyvät dokumentit. ST-ohjeisto 1:ssä asennustodistus on määritelty asiakirjaksi, joka laaditaan oman työn tarkastuksen ja asennustarkastuksen yhteydessä. Määritelmä on yhtenevä myös muiden teknisten järjestelmien toteutusprosessien kanssa.

Ehdotamme lakiin ja sen perusteluihin sanamuotoa, jossa painotus olisi asiasisältöistä eikä johtaisi ristiriitaan ohjeistuksissa eri tavalla nimettyjen prosessien ja dokumenttien kanssa.

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Ehdotamme asetukseen mainintaa standardien ja ohjeistuksen velvoittavuudesta järjestelmien toteutuksessa ja ylläpidossa. Nykymuotoisen ohjeistuksen asemaa ei ole kuvattu laki- tai asetustasolla. Yleisesti asetuksessa olisi hyvä käyttää sanamuotoja, jotka eivät johtaisi ristiriitaan alalla vakiintuneiden käytäntöjen kanssa.

Kunnioittavasti,

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Marko Utriainen

Toimitusjohtaja